

ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Волинській області)

ЛУЦЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Електроапаратна, 6, м. Луцьк, 43020, тел.(0332) 777-628, lutsk@vl.dsns.gov.ua

26.08.2022 року № 48-Ч -01-133/4040/На № _____ від _____

Директору Відокремленого структурного
підрозділу “Технічного фахового коледжу
Луцького національного технічного
університету”
Олександру ГЕРАСИМЧУКУ

**Про стан створення безпечних умов
перебування дітей у закладі освіти**

На виконання доручення Прем'єр міністра України від 10.05.2022 року №14529/0/1-22 та з метою створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів, студентів та працівників в умовах збройної агресії російської федерації, а також з урахуванням Вашого листа, працівниками Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області проведено обстеження Відокремленого структурного підрозділу “Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету” за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 5.

В результаті обстеження було встановлено, що, як об'єкт укриття у разі повітряної тривоги, у закладі освіти визначене підвальне приміщення в будівлі загальною площею 304 м.кв., у якому, відповідно до «Методичних рекомендацій щодо організації укриття у об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти», можуть укриватися 506 осіб. Стіни виконані з цегли; перегородки – цегляні; перекриття – залізобетонні плити; приміщення – сухе, без ознак підтоплення; біля входних дверей в підвал вивішена табличка розміром 60 x 50 см з написом «Місце для укриття», її балансоутримувача, місце зберігання ключів; з приміщення наявні два евакуаційні виходи (виходи не захаращені, захищені від атмосферних опадів, не обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, двері металеві); вентиляція природна, водопостачання – централізоване, наявний запас питної сертифікованої води; каналізація – відсутня, забезпечено двома виносними баками для нечистот; опалення – централізоване; освітлення – електричне, 220В, справне, резервні системи електропостачання наявні; автоматична пожежна сигналізація – не передбачена проектом; приміщення забезпечене первинними засобами

пожежогасіння ; забезпечено місцями для сидіння — лавками; забезпечено контейнерами для зберігання продуктів харчування; забезпечено засобами надання медичної допомоги; забезпечене мобільним зв'язком та інтернетом, не забезпечено радіозв'язком; забезпечено шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу).

Окрім цього було проведено обстеження приміщень закладу освіти, щодо забезпечення належного рівня виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, за результатами якого було встановлено наступне:

- об'єкт забезпечений первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;
- розроблено накази, щодо встановлення протипожежного режиму;
- вивішено на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі та інструкції з питань пожежної безпеки;
- з працівниками проведено протипожежний інструктаж під розпис у відповідному журналі;
- встановлено інформаційно – довідкові куточки з питань пожежної та техногенної безпеки;
- проведено заміри електромережі на опір ізоляції та перевірка спрацювання приладів захисту електромережі від короткого замикання;
- шляхи евакуації утримуються вільними та нічим не захаращені;
- будівля обладнана пристроями від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів;
- в приміщенні гуртожитку, холі першого поверху, опорядження (облицювання стін та стель застосовані з матеріалів з вищою пожежною небезпекою (пункт 2.17 глава 2 розділ III ППБУ);
- в приміщенні гуртожитку на вікнах, встановлені "глухі" гратеги (пункт 2.16 глава 2 розділ III ППБУ);
- двері у вестибюлі, холі, тамбури і сходові клітки не обладнано пристроями для самозачинення(пункт 2.37 глава 2 розділ III ППБУ).

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас вжити вичерпних заходів, щодо створення безпечних умов перебування дітей у закладі освіти та усунення виявлених порушень.

До початку навчального року прошу надати інформацію про проведену роботу до Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області на електронну адресу lutsk@vl.dsns.gov.ua.

Начальник управління

Ірина ДОЛИНЮК +38(099)-64-54-413

Василь ОЛІФЕРЧУК